

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350063 г.. Краснодар ул. Мира,56, тел.(861) 267-19-23

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Адлерского района г. Сочи

354340 г. Сочи, ул. Жемчужная,12 тел. 40-07-52 e-mail: GPN-Adler@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 101_1_17

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

школа № 27 г. Сочи имени Раевского Николая Николаевича

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Отдела НД и ПР г. Сочи по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 10 от « 25 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. « 02 » 03 20 21 г. по 16 ч.

00 мин. «02» 03 20 21 г. проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР Адлерского р-на майором вн. службы Ветошкиным Сергеем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. по адресу: г. Сочи, ул. Ленина, 147

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ № 27 имени Раевского Н.Н.

Великородной Еленой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарному гидранту) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 48	01.06.2021	
2	Допускается фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток на 3-м этаже.	Правила противопожарного режима в РФ п. 27 г	01.06.2021	
3	Отсутствуют приспособления для samozакрывания дверей лестничных клеток на 1-м и 2-м этажах.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.06.2021	

