

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
 (наименование территориального органа МЧС России)  
 350063 г. Краснодар ул. Мира, 56, тел. (861) 267-19-23  
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)  
Отдел надзорной деятельности г. Сочи  
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)  
Отделение надзорной деятельности Адлерского района г. Сочи  
 354340 г. Сочи, ул. Жемчужная, 12 тел. 40-07-52 e-mail: GPN-Adler@yandex.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 172 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение СОШ № 27 г. Сочи*  
*(МОБУ СОШ № 27 г. Сочи)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
 отдела надзорной деятельности г. Сочи по пожарному надзору № 172 от 29.06.2015 г.  
 (наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
 в период с 10 ч. 00 мин. с 30.07.2015 г. по 12 ч. 00 мин. 31.07.2015 г.  
 проведена проверка государственным инспектором г. Сочи по пожарному надзору  
*старшим инспектором ОНД Адлерского района ОНД г. Сочи капитаном внутренней службы*  
*Устиновым Русланом Робертовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.)

объект надзора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения СОШ № 27  
г. Сочи (МОБУ СОШ № 27 г. Сочи)

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: 354340 г. Сочи Адлерский район улица Ленина, 27

совместно с Директором МОБУ СОШ № 27 г. Сочи Мухиной Галиной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предприятия | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1             | Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер)                                | ППР в РФ : п. 475   | 05.08.2015  |  |
| 2             | На объекте защиты запорно-пусковое устройство огнетушителя не опломбировано одноразовой пломбой.                | ППР в РФ: п. 475  | 05.08.2015  |  |
| 3             | На объекте защиты на одноразовой пломбе огнетушителя не нанесен индивидуальный номер пломбы.                    | ППР в РФ: п/п а) п. 477   | 05.08.2015  |  |

|    |  |                  |            |  |
|----|--|------------------|------------|--|
| 4  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.   | ППР в РФ: п. 478 | 05.08.2015 |  |
| 5  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверки) огнетушителей.  | ППР в РФ: п. 478 | 05.08.2015 |  |
| 6  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей.   | ППР в РФ: п. 478 | 05.08.2015 |  |
| 7  | На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы. | ППР в РФ: п. 478 | 05.08.2015 |  |
| 8  | На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.  | ППР в РФ: п. 480 | 05.08.2015 |  |
| 9  | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов необходимым инвентарём.   | ППР в РФ: п. 57  | 05.08.2015 |  |
| 10 | На объекте защиты руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).   | ППР в РФ: п. 57  | 05.08.2015 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Адлерского  
района ОНД г.Сочи Устинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)



*Устинов*

(подпись)

«31» 07 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

представитель по  
совершениям

зам. директора по НХЧ Румовская Р.В.

(должность, фамилия, инициалы)

*Румовская*

(подпись)

«31» 07 2015 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350063 г., Краснодар ул. Мира, 56, тел. (861) 267-19-23

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности г. Сочи

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Адлерского района г. Сочи

354340 г. Сочи, ул. Жемчужная, 12 тел. 40-07-52 e-mail: GPN-Adler@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 45 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

№ 27 г. Сочи

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Отдела НД г. Сочи по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 45 от «17» 04 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «21» 04 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «24» 04 2015 г. проведена проверка

Инспектором ОНД Адлерского р-на м-ром вн. службы Ветошкиным Сергеем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МОБУ СОШ № 27 в Адлерском районе г. Сочи по ул. Ленина, 147

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ № 27 Мухиной Галиной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пр ед пи са ни я | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------------|---|--|---|--|
| 1                  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1                  | Помещения пищеблока не обеспечены необходимым количеством огнетушителей   | Правила противопожарного режима в РФ п. 70   | 05.05.15 г.   |  |
| 2                  | В пищеблоке отсутствует план эвакуации людей на случай пожара   | Правила противопожарного режима в РФ п. 7  | 05.05.15 г.   |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Адлерского района Ветошкин С. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » 04 20 15 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Мухина Галина Александровна, директор МОБУ СОШ № 27

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » 04 20 15 г.

| № п/п | № документа | Дата документа | Содержание документа | Исполнено |
|-------|-------------|----------------|----------------------|-----------|
| 1     |             |                |                      |           |
| 2     |             |                |                      |           |
| 3     |             |                |                      |           |
| 4     |             |                |                      |           |
| 5     |             |                |                      |           |
| 6     |             |                |                      |           |
| 7     |             |                |                      |           |
| 8     |             |                |                      |           |
| 9     |             |                |                      |           |
| 10    |             |                |                      |           |